

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» П. СПИРОВО
 171170 Тверская область п. Спирово, ул Дачная, д.1
 телефон 8(48276)2-15-83, e-mail solnischcko.detskijasad2015@yandex.ru

Исх. № 11-А от 24.02.2020
 На № _____ от _____

Заведующей Спировским МУРОНО
Н.Н. Снатковой

**Информация о впреписании надзорным органом ГУМЧС № 25/1/22 об
 устранении нарушений требований пожарной безопасности в отношении
 МДОУ детский сад «Солнышко» п. Спирово**

| Наименование ОО | Наименование надзорного органа | Наличие предписания по итогам проверки | Выявленные нарушения | Отметки об устранении или сроки исполнения |
|-----------------------------------|---|---|--|---|
| МДОУ детский сад «Солнышко» | исполнения предписания ГУМЧС | Предписание №25/1/22 об устранении нарушений требований пожарной безопасности | | |
| | | | Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действительности по объёму – планировочным решениям | Устранено |
| | | | Складское помещение по функциональному значению Ф5 не отделено от основных помещений детского сада (Ф1.1.) ограждающей конструкцией с нормируемым пределом огнестойкости- дверью с нормируемым пределом огнестойкости | Исполнено |

Заведующий МДОУ
 детский сад «Солнышко»

Л.В.Ратникова

