



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому,
Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области**
172002 Тверская область г. Торжок ул. Володарского 46 А тел. 9-23-51
E-mail: OGPN_Torzhok@mail.ru

Предписания № 25/1/22

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**юридическому лицу – Муниципальному дошкольному образовательному учреждению Дет-
ский сад «Солнышко» п. Спирово**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору № 25 от «31» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 часов 10 минут «17» февраля 2020 года по 13 часов 00 минут «25» февраля 2020 года.

Проведена проверка: государственным инспектором Торжокского, Спировского, Кувшиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальником отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области майором внутренней службы Шмелевым Василием Васильевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению Детский сад «Солнышко»
п. Спирово по адресу: Тверская область, п. Спирово, ул. Дачная 1**

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Заведующей МДОУ Д/с «Солнышко» Ратниковой Любовью Валентиновной**

(указываются должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре-дпи-са-ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
Общие мероприятия				
1.	Имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действительности по объему планировочным решениям	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 37, правила противопожарного режима в РФ (утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.12г) п. 7	01.09.2020	
2.	Складское помещение по функциональному назначению Ф5, не отделено от основных помещений детского сада (Ф 1.1) ограждающей конструк-	Федеральный закон от 21.12.94г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст.37, СНиП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.14 табл 2, п. 6.18.	01.09.2020	

<p>иной с нормируемым пределом огнестойкости - дверью с нормируемым пределом огнестойкости.</p>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Обжалование решения или действия (бездействия), принятого или осуществленного по результатам проверки, производится в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Торжокского, Спировского, Кувишиновского районов Тверской области по пожарному надзору – начальник отделения ОНД и ПР по Торжокскому, Спировскому, Кувишиновскому районам Тверской области ГУ МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Шмелев Василий Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » февраля 2020 года



М.В.П.

Предписание для исполнения получила:

Законный представитель юридического лица-

Ритникова Любовь Валентиновна
заведующая МЛОУ «Д/С «Солнышко» п. Спирово

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » февраля 2020 года

(подпись)