

| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия   | План(тема)контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения   | Мероприятия проведенные по результатам контрольного мероприятия  |
|--|------------------------------------|--|--|--|
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области | Профилактический визит             | 18 августа 2023 г.                         | Внутреннее противопожарное водоснабжение в здании детского сада, согласно акта проверки выданного ООО «Сервис Безопасности», неисправно (расход воды и высота компактной части струи пожарных кранов не соответствует требованиям). ФЗ от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст 37, правила противопожарного режима в РФ(утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.) п.48. | Этот вопрос решился на уровне главы МО   |
| Вышневолоцкий межрайонный суд Тверской области   | Судебное дело                      | 08 ноября 2023г.                           | Установка периметрального ограждения   | Закуплен материал , работы по установке периметрального ограждения должны быть закончены до 31.05.2024г. |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека                                     | Профилактический визит             | 12 декабря 2023г.                          | 1.Для организации сна обеспечить групповую 2 младшей группы и средней группы раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями.<br>2.Выполнить отделку : во 2 младшей группе стен в туалете, стен и потолка в буфетной ;в 1 младшей группе стен и потолка в туалете,   |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>стен в спальне; стен и потолка на лестничных клетках ;в старшей группе стен и потолка в туалете и буфетной, потолка в спальне и санитарном узле; потолка и стен в музыкальном зале; в средней группе стен и потолка в буфетной и туалете; в подготовительной группе потолка и стен в раздевалке в спальне и в туалете; в группе раннего возраста стен и потолка в буфетной, туалете, игровой и спальне; стен моечного отделения; со стен и потолка в горячем цехе пищеблока.</p> <p>3.Обеспечить использование посуды из нержавеющей стали для приготовления блюд на пищеблоке.</p> <p>4.Оборудовать теневой навес на территории групповой площадки 1 младшей группы.</p> |  |
|--|--|--|--|--|